ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1° do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 12/09/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro de Endereço (RE): RE5539000090A		
Nome da Edificação: CEI NOSSA SENHORA SALETE		
Nome Fantasia: CEI NOSSA SENHORA SALETE		
Logradouro público: RUA JOÃO DANIEL		**Nº:**
Bairro: CENTRO	**Município:** MORRO GRANDE/SC	**CEP:** 88925-000
Complemento:	**LAT/LONG:** (-28.8000428,-49.721627323943)	
Referência: AO LADO DO MUSEU	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A5539000102A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI (RT)	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 597,76 (m²)	**Área total dos blocos da solicitação:** 597,76 (m²)	
Área ampliada/nova: 597,76 (m²)	**Área alterada:** 0,00 (m²)	**Área demolida:** 0,00 (m²)
Nome Solicitante: J. S. T.	**CPF/CNPJ:** ***.729.679-**	**Evento:** Não
Data da Solicitação: 12/09/2025	**Quantidade de anexos:** 6	**Risco do processo:** Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. CRECHE MUNICIPAL (417979)

Área da solicitação: 597,76 (m2)	**Área do Bloco:** 597,76 (m2)	**Área aprovada:** 597,76 (m2)	
Área ampliada/nova: 597,76 (m²)	**Área alterada:** 0,00 (m²)	**Área demolida:** 0,00 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** 597,76 (m)	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	**Carga de incêndio:** Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação:** NOVA	**Lotação Máxima:** 110
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Escada do Bloco:** Sem escada	**Quantidade de Glp:** 90,00 (Kg)	**Risco do Bloco:** Risco II

Resumo do enquadramento simplificado (8396551): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.

Responsável técnico: Juliana da Silva Tiscoski	**Registro (CREA/CAU/CRT):** SC123317-7

Resposta Questionário RPCIRT

Brigada de Incêndio
Nº BRIGADISTAS: 3
NIVEL DE TREINAMENTO: orgânico

Controle de fumaça (Apenas para F-11 com lotação > 500 pessoas)
Não Aplica

Controle de Materiais de Acabamento

Detecção automática de incêndio
Não Aplica

Extintores
TIPOS EXTINTOR/PVTO: PQS ABC 6KG
QUANTIDADE/PVTO: 4

Gás combustível
QUANTIDADE GLP (em kg): 90
nº pontos de consumo: 1

Hidráulico preventivo
Não Aplica

Iluminação de Emergência
TIPO: BLOCO AUTONOMO DE 30 E 50 LUX
QUANTIDADE/PAVIMENTO: 9

Instalações elétricas de baixa voltagem
DRT do SMSCI: ART 10112745-1

Plano de emergência
Não Aplica

Proteção estrutural (TRRF)
Não Aplica

Saídas de Emergência
LOTAÇÃO/PAVIMENTO: 110
Distância Máxima Percorrida (em m): 25

Escada
Não possui

Sinalização para abandono de local
TIPO: PLACAS FOTOLUMINESCENTES
Nº DE UN/ PVTO.: 13

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-5 [Educacional e cultura física] Pré-escola	Creches	0,00	110,00	597,76	170,84	597,76

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[AVtr] - Acesso de viaturas	[BI] - Brigada de incêndio
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[IE] - Iluminação de emergência
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[IEL] - Instalações elétricas
[PPE] - Proteção por extintores	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local
[SE] - Saídas de emergência	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	Município de Morro Grande	95.782.785/0001-08

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de MORRO GRANDE/SC, 12/09/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

MORRO GRANDE/SC, 12/09/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **45850f30440e7165d07f7e4d346787b5a775f908**

ASSINADO DIGITALMENTE

CLELIO DANIEL OLIVO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

SERPRO